



Изм. № РД-21-512/12.05.2014г.

ДО  
Участниците в поръчка с предмет „Ремонт и преустройство на заготвителен блок, зали за хранене, кабинети в сутерен на западно крило в историческа част и санитарни възли на етаж 3 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна“, обявена с решение № РД-14-1290/14.04.2014г.

Уважаеми господа,

Във връзка с направените от вас запитвания по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и преустройство на заготвителен блок, зали за хранене, кабинети в сутерен на западно крило в историческа част и санитарни възли на етаж 3 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна“, обявена с решение № РД-14-1290/14.04.2014г. и на основание чл.29, ал.3 от ЗОП, Ви изпращаме следните разяснения, както следва:

## НА ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ:

1. В количествената сметка част ОВК, позиция 39. „Доставка и монтаж на пластинчат топлообменник – по техническото предложение“ е необходимо да посочите освен мощността от 160kW и температурите на вход и изход за първичния и вторичния кръг на топлообменника. Моля да ни ги предоставите.
2. В предоставените от вас проекти липсва проект по част Пожароизвестяване. Моля да ни го предоставите.

## ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ:

1. Температурите на вход и изход за първичния и вторичния кръг на топлообменника са както следва: първичен кръг – входна температура 80.0 °C и изходна температура 60.0 °C; вторичен кръг – входна температура 55.0 °C и изходна температура 75.0 °C.
2. Възложителят разполага с проекти по част Архитектура, част Електрическа, част ВиК, част ОВК и част Технологична в електронен вид, които са качени в сайта на ИУ-Варна /<http://ue-varna.bg/bg/article.aspx?catid=2501/>. Решението по част Пожароизвестяване следва да бъде разработено, остойностено и предложено от съответния участник по процедурата.

ЗАМ.РЕКТОР „ФимБ“.....  
/проф. д-р Стоян Стоянов/

