



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008

9002 Варна • бул. "Княз Борис I" 77 • Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

Изх.№ РД-21-368/19.04.2016г.

ДО

Участниците в поръчка с предмет "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 и зали 232 и 320 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна, по реда на чл.151 от ЗУТ /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/", обявена с решение № РД-14-963/13.04.2016г.

Уважаеми господа,

Във връзка с направено от вас запитване по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 и зали 232 и 320 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна, по реда на чл.151 от ЗУТ /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/", обявена с решение № РД-14-963/13.04.2016г. и на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, Ви изпращаме следните разяснения, както следва:

НА ПОСТАВЕН ВЪПРОС:

1. Бихте ли ни предоставили спецификация на дограмата.

ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ:

Входните врати на санитарните помещения се изпълняват от алуминиева дограма без термо-мост с плътна част от MDF в цвят дърводекор.

Алуминиевите витрини се изпълняват от алуминиев стягащ профил с 10мм стъкло.

Вътрешните прозорци по коридори се изпълняват от алуминиева дограма без термо-мост с еднокамерен стъклопакет 24 мм., без отваряеми елементи.

Входните врати на сградата се изработват с две отваряеми крила от дъб масив – трислойно слепен, първо качество с еднокамерен стъклопакет 32мм включително и автомати за всяко крило.

ЗАМ.-РЕКТОР „ФМБ“.....

/проф. д-р Стяня Сутанов/

